



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

Passion for innovation since 1979

CATALOGO LINEA PELLET 2022
PELLET LINE CATALOG 2022



MADE IN ITALY



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

AZIENDA:

La CONTI s.r.l. costruita nel 1996, nasce per sviluppare e potenziare la struttura della ditta individuale sorta per volontà dell'imprenditore Dante Conti nel lontano 1979, con la produzione di tubi flessibili in alluminio e sistema spiro, acciaio inox ed acciaio aluzink.

Grazie alla capacità interpretativa delle esigenze di mercato, al know-how aziendale ed all'esperienza quarantennale, la CONTI s.r.l. si afferma sul mercato nazionale ed europeo in qualità di azienda specializzata nella produzione di componenti per lo scarico di fumi di caldaie.

I costanti investimenti effettuati dall'imprenditore negli anni nel settore Ricerca e Sviluppo sono le fondamenta della capacità aziendale di garantire una produzione qualificata ed, allo stesso tempo, favorita dall'industrializzazione dei propri processi produttivi, competitiva sul mercato.

Qualità del prodotto ed affidabilità aziendale sono i principi impartiti dalla Direzione alle varie divisioni, al fine di garantire e soddisfare le esigenze dei clienti in ogni fase del rapporto.

COMPANY:

Established in 1996 it was planned in order to develop and boost the productive structure of the previous individual firm-set up in 1979 by the then young entrepreneur Mr. Dante Conti, - which produced flexible tubes in aluminum, Inox-steel and zinced steel. Thanks to their interpretative skill of the demands of the market, to the business know-how and a fortieth-year experience, Conti Ltd impose themselves both on National and European Market as a qualified firm in the manufacturing of components for gas-boilers fumes discharge. The constant investments made by Mr. Conti ad years go in the field "Research and Development" are the foundations of Conti Ltd business skill to assure a qualified production and in the same time, an efficient industrialisation of their own productive and competitive process on the Market.

Product quality and firm reliability are basic principles given by the Management to the Various sector in order to have a competitive organisation able to assure and meet costumers' requirements in every stage of the relation ship.





SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

ACCIAIO AL CARBONIO
 CARBON STEEL

ACCIAIO INOX
 STAINLESS STEEL

Ø80 — Ø100
 Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee

Pag. 05

ALLUMINIO
 ALUMINUM

KIT PER SISTEMA SDOPPIATO
 KIT FOR SPLITTER SYSTEM

Pag. 08

ACCESSORI
 Accessories

Pag. 09

La Linea Sdoppiata in Acciaio al Carbonio è disponibile, solo su richiesta, anche nei colori

BIANCO E VERNICIATO RAME

con aumento di listino e data di consegna da convenire

Carbon Steel line is also available on request in colors

WHITE AND COPPER PAINTED

with an increase in the price list and delivery date to be agreed



SISTEMA DOPPIA PARETE

DOUBLE WALL SYSTEM

INOX / INOX
 STAINLESS STEEL / STAINLESS STEEL

INOX / RAME
 STAINLESS STEEL / COPPER

INOX / ALLUMINIO
 STAINLESS STEEL / ALUMINUM

Ø80/100 — Ø100/125
 Tubi, Curve e Tee Pipes, Bends and Tee

Pag. 11

INOX / ACCIAIO
 STAINLESS STEEL / STEEL

ALLUMINIO/ALLUMINIO
 ALUMINUM / ALUMINUM

ACCESSORI
 Accessories

Pag. 20



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

SISTEMA SDOPPIATO

SPLITTER SYSTEM

LINEA PELLET

PELLET LINE



Bicchieratura Calibrata

Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro

Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio

Tapering of the Male Side

Il “**SISTEMA SDOPPIATO**” della **LINEA PELLET** è disponibile nei diametri **Ø80** e **Ø100** e con i seguenti materiali: “**ACCIAIO AL CARBONIO**”, “**ACCIAIO INOX 316L**” e in “**ALLUMINIO**”. Con spessori a partire dai 0,5mm. La **Bicchieratura** è **Calibrata** con lato maschio **Rastrenato** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in silicone a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi. La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l’emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell’impianto.

The “Splitter system” of the Pellet Line is available in diameters $d=80$ and $d=100$ in the following materials: “Carbon Steel”, “Stainless Steel 316L” and “Aluminum”. Thickness starting from 0,5mm. The Female Side is Calibrated, with Tapered male side to facilitate a quick and correct installation. It's equipped with a Triple Lip silicon seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust. The powder coating guarantees color uniformity over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea “MONOPARETE PELLET” sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaia a pellet a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva ($P_1=200Pa$). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all’installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell’apparecchio generatore di calore.

Verificare l’integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l’alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell’accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all’interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l’insersione effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslortazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all’interno della parte femmina. N.B. Il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell’accoppiamento dei giunti verificare l’integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all’interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l’operazione di montaggio lubrificare la parte maschio con olio siliconico.

Se l’installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione

Terminata l’installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l’anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell’apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E’ tassativamente vietato l’utilizzo di strumenti in ferro/metallico.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line “SINGLE WALL PELLET” are designed to be used in the service of stoves pellet with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure ($P_1 = 200Pa$). The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrreatment) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke duct must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDANIE

LINEA PELLET
PELLET LINE

SISTEMA SDOPPIATO — NERO

SPLITTER SYSTEM — BLACK

L=2000 TUBI M/F

L=2000 PIPES M/F

Ø CODE

ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PT80200MFVN 01

ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM
Sp. - Thk. 15/10

80 EU928MFVN 01

100 EUR120MFVN 01

L=1500 TUBI M/F

L=1500 PIPES M/F

Ø CODE

ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PT80150MFVN 01

100 PT10150MFVN 01

L=1000 TUBI M/F

L=1000 PIPES M/F

Ø CODE

ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PT80100MFVN 01

100 PT10100MFVN 01

ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

80 PTX80100VN 01

100 PTX100100VN 01

ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM
Sp. - Thk. 15/10

80 EU981MFVN 01

100 EUR101MFVN 01

L=500 TUBI M/F

L=500 PIPES M/F

Ø CODE

ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PT80050MFVN 01

100 PT10050MFVN 01

ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

80 PTX80050VN 01

100 PTX100050VN 01

ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM
Sp. - Thk. 15/10

80 EU985MFVN 01

100 EUR105MFVN 01

L=250 TUBI M/F

L=250 PIPES M/F

Ø CODE

ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PT80025MFVN 01

100 PT10025MFVN 01

ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

80 PTX80025VN 01

100 PTX100025VN 01

ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM
Sp. - Thk. 15/10

80 EU982MFVN 01

100 EUR102MFVN 01

MANICOTTI M/F L=210

LENS L=210

TELESCOPIC M/F SLEEVES L=210

Ø CODE

ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PMS80VN 01

ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM
Sp. - Thk. 15/10

80 PMSMF821VN 01

MANICOTTI F/F L=150

SLEEVES F/F L=150

Ø CODE

ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PMFF80VN 02

100 PMFF100VN 01

ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

80 PFFX80VN 01

100 PFFX100VN 01

ALLUMINIO ESTRUO — EXTRUDED ALUMINIUM
Sp. - Thk. 15/10

80 MFF0808VN 02

100 MFF1010VN 01



MANICOTTI M/F L=150

SLEEVES M/F L=150

Ø CODE



ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PMMF80VN 02

100 PMMF100VN 01

CURVE 90° M/F CON ISPEZIONE

BENDS 90° M/F WITH INSPECTION

Ø CODE



ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PCI9080MFVN 01

100 PCI90100MFVN 01



CURVE 90° M/F

BENDS 90° M/F

Ø CODE



ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PC9080MFVN 04

100 PC90100MFVN 01

ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

80 PCX9080VN 04

100 PCX90100VN 01

ALLUMINIO PRESSOFUSO — DIE-CAST ALUMINIUM
Sp. - Thk. 20/10

80* EUR9008VN 04

80# EUR9086VN 02

100# EUR9010MFVN 01

* R=40 / # R=60

CURVE 45° M/F

BENDS 45° M/F

Ø CODE



ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PC4580MFVN 04

100 PC45100MFVN 01

ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

80 PCX4580VN 04

100 PCX45100VN 01

ALLUMINIO PRESSOFUSO — DIE-CAST ALUMINIUM
Sp. - Thk. 20/10

80* EUR4508VN 04

100# EUR4510MFVN 01

* R=40 / # R=60



CURVE 90° F/F

BENDS 90° F/F

Ø CODE



ALLUMINIO PRESSOFUSO — DIE-CAST ALUMINIUM
Sp. - Thk. 20/10

80* EURF908VN 02

80# EURF986VN 02

* R=40 / # R=60

TEE F/F CON DOPPIA ISPEZIONE

TEE F/F WITH DOUBLE INSPECTION

Ø CODE



ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PTEFFSP80VN 02

L=165



TEE M/F/F

Ø CODE



ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80* PTEFF80VN 02

100# PTEFF100VN 01

Valevole anche per la Linea Alluminio
Valid also for the Aluminum Line

ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

80* PTEFFX80VN 02

100# PTEFFX100VN 01

* L=206 / # L=235

TEE M/M/F

Ø CODE



ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80* PTEMF80VN 02

100# PTEMF100VN 01

Valevole anche per la Linea Alluminio
Valid also for the Aluminum Line

ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

80* PTEMMX80VN 02

100# PTEMMX100VN 01

* L=206 / # L=235




TEE M/F/F Ø100/80
Ø CODE

 ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

100 PTEFF1008VN

01

 Valevole anche per la Linea Alluminio
Valid also for the Aluminum Line

 ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

100 PTEMFX1008VN

01

L=235


ADATTATORE M/M
ADAPTER M/M
Ø CODE

ALLUMINIO ESTRUSO — EXTRUDED ALUMINIUM

Sp. - Thk. 15/10

80/60 MMM0608VN

06

L=137


ADATTATORE F/M
ADAPTER F/M
Ø CODE

ALLUMINIO ESTRUSO — EXTRUDED ALUMINIUM

Sp. - Thk. 12/10

100/80 PMMF80100VN

02

L=148


ADATTATORE M/F
ADAPTER M/F
Ø CODE

ALLUMINIO ESTRUSO — EXTRUDED ALUMINIUM

Sp. - Thk. 12/10

100/80 PMMF1008VN

02

L=150


RETE DI PROTEZIONE L=1000
PROTECTION GRID L=1000
Ø CODE

100 PPROT8010

01

 In Acciaio
Steel

TAPPO SCARICO CONDENSA
CONDENSING DRAIN PLUGS

CODE

 ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PTSC80VN

02

100 PTSC100VN

01

 Valevole anche per la Linea Alluminio
Valid also for the Aluminum Line

 ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL
Sp. - Thk. 5/10

80 PTSCX80VN

02

100 PTSCX100VN

01


TAPPO ISPEZIONE
INSPECTION PLUGS
Ø CODE

 ACCIAIO AL CARBONIO — CARBON STEEL
Sp. - Thk. 12/10

80 PTI80VN

02

100 PTI100VN

01

 Valevole anche per la Linea Alluminio
Valid also for the Aluminum Line

ACCIAIO INOX — STAINLESS STEEL

Sp. - Thk. 5/10

80 PTIX80VN

02

100 PTIX100VN

01

RETE DI PROTEZIONE L=500
PROTECTION GRID L=500
Ø CODE

100 PPROT8050

01

 In Acciaio
Steel

KIT PER SISTEMA SDOPPIATO — NERO

KIT FOR SPLITTER SYSTEM — BLACK

LINEA PELLET

PELLET LINE



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE



KIT PELLET ACCIAIO AL CARBONIO

CARBON STEEL PELLET KIT

Elenco contenuto Kit:
N°1 Tee M/F/F Acciaio
N°1 Tappo Ispezione Acciaio
N°1 Curva M/F 90° Acciaio
N°2 Tubi M/F L=1000 Acciaio
N°1 Terminale con Parapioggia Acciaio
N°2 Rosoni in silicone Nero

List of Kit:
N°1 Tee M/F/F in Carbon Steel
N°1 Inspection Plug in Carbon Steel
N°1 Bend M/F 90° in Carbon Steel
N°2 Pipes M/F L=1000 in Carbon Steel
N°1 Horizontal Terminal with rain Cap in Steel
N°2 Black Silicon Wall Cover

Ø CODE



80 PKIT80ACC

01

100 PKIT100ACC

01



KIT PELLET ALLUMINIO

ALUMINUM PELLET KIT

Elenco contenuto Kit:
N°1 Tee M/F/F Acciaio
N°1 Tappo Ispezione Acciaio
N°1 Curva M/F 90° Alluminio P.F. Largo Raggio
N°2 Tubi M/F L=1000 Alluminio Estruso
N°1 Terminale con Parapioggia Acciaio
N°2 Rosoni in silicone Nero

List of Kit:
N°1 Tee M/F/F in Carbon Steel
N°1 Inspection Plug in Carbon Steel
N°1 Bend M/F 90° Large Radius in Aluminum Die-Cast
N°2 Pipes M/F L=1000 in Extruded Aluminum
N°1 Horizontal Terminal with rain Cap in Steel
N°2 Black Silicon Wall Cover

Ø CODE




80 PKIT80ALL

01

100 PKIT100ALL

01



KIT PER ASPIRAZIONE ARIA VERNICIATO BIANCO

AIR INLET KIT WITH ADAPTER
WHITE PAINTED

Ø Riduzione

Adapter

L CODE



40 M

300/920 KITAFL6040B

02

50 M

300/920 KITAFL6050B

02

KIT PER ASPIRAZIONE ARIA VERNICIATO NERO LUCIDO

AIR INLET KIT WITH ADAPTER
GLOSSY BLACK PAINTED

L CODE



300/920 KITAFL6040N

02

300/920 KITAFL6050N

02

KIT PER ASPIRAZIONE ARIA VERNICIATO MARRONE

AIR INLET KIT WITH ADAPTER
BROWN PAINTED

L CODE



300/920 KITAFL6040M

02

300/920 KITAFL6050M

02

Tubo Ø60 flessibile estendibile in Alluminio, TERMINALE aria in Acc. Inox e RIDUZIONE
Flexible Extensible Aluminum Ø60 Pipe, Air Inlet TERMINAL and ADAPTER


**TERMINALI ORIZZONTALI
SCARICO FUMI**
FLUE OUTLET HORIZONTAL TERMINALS

Ø	CODE	
80	PTERM08IVN	04
100	PTERM10IVN	01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

**TERMINALI VERTICALI
SCARICO FUMI**
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINALS

Ø	CODE	
80	PTERM08IAVN	02
100	PTERM10IAVN	01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

**TERMINALI ORIZZONTALI
CON CAPPELLO PARAPIOGGIA**
HORIZONTAL WITH RAIN CAP TERMINALS

Ø	CODE	
80	TERMA08IPGVN	04
100	TERMA10IPGVN	01

In Acciaio Inox AISI 304
Stainless Steel AISI 304

**TERMINALE VERTICALE
SCARICO FUMI**
FLUE OUTLET VERTICAL TERMINAL

Ø	CODE	
80	PTAV80VN	01

In Acciaio
Steel

**TERMINALI A BOTTE ANTIVENTO
CON ATTACCO MASCHIO**
FLUE OUTLET WINDPROOF WITH
FASTENING MALE TERMINALS

Ø	CODE	
80	TAV80MN	01
100	TAV100MN	01

In Acciaio Inox
Stainless Steel

**TERMINALI A BOTTE ANTIVENTO
CON ATTACCO FEMMINA**
FLUE OUTLET WINDPROOF WITH
FASTENING FEMALE TERMINALS

Ø	CODE	
80	TAV80FN	01
100	TAV100FN	01

In Acciaio Inox
Stainless Steel


COLLARI
WALL BRACKTES

Ø	CODE	
80	PCOFER80VN	25
100	PCOFER100VN	25

In Acciaio - Lunghezza Gambo 200
Steel - Anchor Length 200

ROSONI COPRIMURO IN SILICON
SILICON WALL COVERS

Ø	CODE	
80	PRCS80N	10
100	PRCS100N	06


**ROSONI COPRIMURO OVALI
IN ACCIAIO**
OVAL STEEL WALL COVERS

Ø	CODE	
80	PRCEOVME80VN	06
100	PRCEOVME100VN	06

Sp. 10/10


ROSONI COPRIMURO IN ACCIAIO
STEEL WALL COVERS

Ø	CODE	
80	PRCEME80VN	06
100	PRCEME100VN	06

Sp. 8/10


VERNICE SPRAY PER RITOCCHI
SPRAY PAINT TOUCH

CODE	
PVSPRAYN	01

Bomboletta spray di vernice nero opaco per ritocchi
Opaque Black Spray for paint

GUARNIZIONI
SEALS

Ø	CODE	
80	PORL08SN	10
100	PORL100SN	10

Silicone a triplo labbro — Triple Lip Silicon





Bicchieratura Calibrata
Calibrated Female Side

Guarnizione a Triplo Labbro
Triple Lip Seal

Rastrematura del maschio
Tapering of the Male Side

Il "SISTEMA DOPPIA PARETE" della LINEA PELLET è disponibile nei diametri Ø80/100 e Ø100/125. La parete interna è in "ACCIAIO INOX 316L BA" e/o "ALLUMINIO", mentre la parete esterna è in "RAME" e/o "ACCIAIO INOX 304 BA" e/o "ALLUMINIO" e/o "ACCIAIO". Con spessori a partire dai 0,5mm. L'isolamento è garantita dall'uso della **Lana di Roccia**. La **Bicchieratura** è **Calibrata** con lato maschio **Rastrenato** per facilitare una veloce e corretta installazione. La guarnizione in silicone a **Triplo Labbro** assicura una tenuta ottimale allo scarico dei fumi. La verniciatura a polveri garantisce uniformità di colore su tutto il condotto e viene sottoposta a cottura per evitare l'emissione di gas nocivi alla prima attivazione dell'impianto.

The "Double Wall system" of the Pellet Line is available in diameters d=80/100 and d=100/125. The inside part is available in "Stainless Steel 316L", and in "Aluminum", while the external part is available in "Copper", "Stainless Steel 304", "Aluminum" and "Steel". Thickness starting from 0,5mm. The insulation is guarantees with rock wool. The Female Side is Calibrated, with Tapered male side to facilitate a quick and correct installation. It's equipped with a Triple Lip silicon seal that ensures an optimal air-tight to the fumes exhaust. The powder coating guarantees color uniformity over the entire duct and is fired to avoid the emission of harmful gases when the system is first activated.



Scarica le certificazioni sul nostro sito
Download the certifications on our website

CAMPO DI UTILIZZO: I Prodotti della linea "DOPPIA PARETE PELLET" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a pellet a tiraggio forzato (Portata termica Max. 35 Kw.) pressione positiva (P1=200Pa). La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 200°C.

INSTALLAZIONE:

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sul pezzo sia idonea all'installazione da effettuare.

Installare i componenti secondo le indicazioni dettate dal costruttore dell'apparecchio generatore di calore.

Verificare l'integrità e la pulizia dei giunti degli elementi da installare: Elementi con giunti danneggiati (es. schiacciati, ovalizzati ecc.) non possono essere utilizzati

Installare i componenti del sistema, mantenendo il verso dei fumi rivolto verso l'alto. (vedi freccia su ogni elemento)

Si consiglia di installare sempre il ns. tubo telescopico in ogni sistema in modo da facilitare eventuali smontaggi ed ispezioni periodiche del sistema di scarico fumi.

Nell'accoppiamento dei giunti (parte maschio con parte femmina) inserire la parte maschio all'interno della parte femmina fino a far toccare la parte maschio con la guarnizione in silicone, poi continuare l'inserimento effettuando un movimento contemporaneo di rotazione e traslazione (traslorsotazione) fino a mandare a battuta la parte maschio all'interno della parte femmina. N.B. il movimento di rotazione deve essere discordante tra i due elementi da accoppiare, se il particolare tenuto con la mano destra viene girato in senso orario il particolare tenuto dalla mano sinistra deve essere ruotato in senso antiorario, o viceversa. Prima dell'accoppiamento dei giunti verificare l'integrità della guarnizione e fare attenzione che rimanga all'interno della sua sede e che non venga danneggiata nel montaggio. Per facilitare l'operazione di montaggio lubrificare la parte maschia con olio siliconico.

Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto (Le norme nazionali di installazione possono prescrivere una distanza superiore al valore indicato).

Nei tratti verticali, installare un collare murale ogni 1,0 mt. è comunque consigliato installare almeno 1 collare su ogni tratto verticale, anche se inferiore a 1mt.

Quando il sistema viene installato per funzionamento a umido (W) inserire sempre un Separatore/Raccoglitore di condensa.

I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione

Terminata l'installazione del sistema, effettuare un controllo delle tenute ed una analisi di combustione.

MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento e mantenimento dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, effettuare scrupolosamente le operazioni contenute in questo paragrafo. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, utilizzando idonee attrezature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Eseguire una manutenzione programmata, con frequenza consigliata di 1 volta l'anno, salvo diversa specifica dettata da Leggi/Norme vigenti o dal costruttore dell'apparecchio.

Effettuare la pulizia del condotto fumario e verificare che il sistema di scarico garantisca un corretto deflusso dei gas residui della combustione. La pulizia deve essere effettuata con adeguate attrezature quali ad esempio: spugna, spazzola in plastica ecc. E' tassativamente vietato l'utilizzo di strumenti in ferro/metallico.

Effettuare una verifica dello stato e della tenuta degli Elastomeric/Guarnizioni e provvedere a sostituirli nel caso risultassero deteriorati.

Verificare il corretto smaltimento delle condense e/o acque piovane mediante il raccoglitore/separatore di condensa (se installato).

Verificare che i collari siano installati correttamente in modo da garantire la stabilità strutturale degli elementi che compongono il sistema.

FIELD OF USE: The products of the line "DOUBLE WALL SYSTEM PELLET" are designed to be used in the service of stoves pellet with forced draft (Max. Heat flow 35 Kw.) Positive pressure (P1 = 200Pa) . The maximum temperature of the combustion fumes must not exceed 200 °C.

INSTALLATION:

Before starting the installation of any component, make sure that the product designation on the part is suitable for the installation to be carried out.

Install the components according to the instructions given by the manufacturer of the heat generator.

Check the integrity and cleanliness of the joints of the elements to be installed: Elements with damaged joints (eg crushed, oval, etc.) cannot be used

Install the system components, keeping the flue towards the top. (see arrow on each item)

It is advisable to always install our telescopic tube in each system in order to facilitate any disassembly and periodic inspections of the flue gas exhaust system.

In the coupling of the joints (male part with female part) insert the male part inside the female part until the male part is touched with the silicone gasket, then continue the insertion making a simultaneous movement of rotation and translation (chlorotrueph) until the male part comes into contact with the female part. N.B. the rotation movement must be discordant between the two elements to be coupled, if the detail held with the right hand is turned clockwise the detail held by the left hand must be rotated counterclockwise, or vice versa. Before coupling the joints, check the integrity of the gasket and make sure that it remains inside its seat and that it is not damaged during assembly. To facilitate the assembly operation lubricate the male part with silicone oil.

If the chimney is installed near combustible materials, respect the minimum distances specified in the product designation (the national installation standards may prescribe a distance greater than the indicated value).

In vertical sections, install a wall collar every 1.0 m. however, it is recommended to install at least 1 collar on each vertical section, even if less than 1m.

When the system is installed for wet operation (W) always insert a condensate separator / collector.

The smoke duct must not cross rooms in which the installation of combustion appliances is prohibited

Once the system has been installed, perform a seal check and a combustion analysis.

MANTENIMENTO

For a good operation and maintenance of the evacuation system of the combustion products, scrupulously carry out the operations contained in this paragraph. These operations can only be carried out by qualified personnel, using suitable equipment, in compliance with the laws and regulations regarding the protection of the health and safety of workers in the workplace.

Perform scheduled maintenance, with a recommended frequency of 1 time a year, unless otherwise specified by applicable laws / regulations or by the manufacturer of the appliance.

Clean the smoke duct and check that the exhaust system guarantees a correct flow of residual combustion gases. Cleaning must be carried out with suitable equipment such as: sponge, plastic brush etc. The use of iron / metal tools is strictly forbidden.

Check the condition and tightness of the Elastomers / Gaskets and replace them if they are damaged.

Check for proper disposal of condensate and / or rainwater using the condensate trap / separator (if installed).

Check that the collars are installed correctly to ensure the structural stability of the elements that make up the system.

TUBI M/F PIPES M/F

L Ø CODE


CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL PIPE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Thk.5/10

	80/100	TCIX81MF	01
1000	100/125	TCIX10125100MF	01
	80/100	TCIX85MF	01
500	100/125	TCIX10125050MF	01
	80/100	TCIX82MF	01
250	100/125	TCIX10125025MF	01


PARETE ESTERNA IN RAME
EXTERNAL SIDE COPPER

	1950	TCIR28MF	01
1000	80/100	TCIR81MF	01
	500	TCIR85MF	01
	250	TCIR82MF	01


PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE OPAQUE BLACK PAINTED

	1950	80/100	TCIA28MFVN	01																			
1000	80/100	TCIA81MFVN	01		100/125	TCI10125100MFVN	01	500	80/100	TCIA85MFVN	01		100/125	TCI10125050MFVN	01	250	80/100	TCIA82MFVN	01		100/125	TCI10125025MFVN	01
	100/125	TCI10125100MFVN	01																				
500	80/100	TCIA85MFVN	01																				
	100/125	TCI10125050MFVN	01																				
250	80/100	TCIA82MFVN	01																				
	100/125	TCI10125025MFVN	01																				


PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

	1950	80/100	TCIA28MFVR	01																			
1000	80/100	TCIA81MFVR	01		100/125	TCI10125100MFVR	01	500	80/100	TCIA85MFVR	01		100/125	TCI10125050MFVR	01	250	80/100	TCIA82MFVR	01		100/125	TCI10125025MFVR	01
	100/125	TCI10125100MFVR	01																				
500	80/100	TCIA85MFVR	01																				
	100/125	TCI10125050MFVR	01																				
250	80/100	TCIA82MFVR	01																				
	100/125	TCI10125025MFVR	01																				


PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

	1950	80/100	TCIA28MFB	01																			
1000	80/100	TCIA81MFB	01		100/125	TCI10125100MFB	01	500	80/100	TCIA85MFB	01		100/125	TCI10125050MFB	01	250	80/100	TCIA82MFB	01		100/125	TCI10125025MFB	01
	100/125	TCI10125100MFB	01																				
500	80/100	TCIA85MFB	01																				
	100/125	TCI10125050MFB	01																				
250	80/100	TCIA82MFB	01																				
	100/125	TCI10125025MFB	01																				

TUBI M/F PIPES M/F

L

Ø

CODE



CON TUBO INTERNO IN ALLUMINIO ESTRUSO Sp.15/10
WITH INTERNAL PIPE EXTRUDED ALUMINUM Thk.15/10

PARETE ESTERNA VERNICIATO NERO OPACO
EXTERNAL SIDE OPAQUE BLACK PAINTED

2000	80/100	TAC1528MFVN	01
1000	80/100	TAC1581MFVN	01
500	80/100	TAC1585MFVN	01
250	80/100	TAC1582MFVN	01

PARETE ESTERNA VERNICIATO RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

1950	80/100	TAC1528MFVR	01
1000	80/100	TAC1581MFVR	01
500	80/100	TAC1585MFVR	01
250	80/100	TAC1582MFVR	01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

1950	80/100	TAC1528MFB	01
1000	80/100	TAC1581MFB	01
500	80/100	TAC1585MFB	01
250	80/100	TAC1582MFB	01



MANICOTTO F/F SLEEVES F/F

L

Ø

CODE


CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL PIPE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Thk.5/10

130

80/100 MFF810X

01



100/125 MFF10125X

01


PARETE ESTERNA IN RAME
EXTERNAL SIDE COPPER

130

80/100 MFF810R

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE OPAQUE BLACK PAINTED

130

80/100 MFF810VN

01

100/125 MFF10125VN

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

130

80/100 MFF810VR

01

100/125 MFF10125VR

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

130

80/100 MFF810B

01

100/125 MFF10125B

01

CON TUBO INTERNO IN ALLUMINIO ESTRUSO Sp.15/10
WITH INTERNAL PIPE EXTRUDED ALUMINUM Thk.15/10

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE OPAQUE BLACK PAINTED

150

80/100 MFF80100VN

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

150

80/100 MFF80100VR

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

150

80/100 MFF80100B

01

CURVA 90° M/F BENDS 90° M/F

Ø

CODE



CON CURVA INTERNA IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL BEND STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10



PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Thk.5/10

80/100 CCIX90MF

01

100/125 CCIX1012590MF

01



PARETE ESTERNA IN RAME
EXTERNAL SIDE COPPER

80/100 CCIR90MF

01



PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

80/100 CCIA90MFVN

01

100/125 CCI1012590MFVN

01



PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

80/100 CCIA90MFVR

01

100/125 CCI1012590MFVR

01



PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

80/100 CCIA90MFB

01

100/125 CCI1012590MFB

01

CON CURVA INTERNA IN ALLUMINIO
WITH INTERNAL BEND ALUMINUM



PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

80/100 CAC9008VN

01



PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

80/100 CAC9008VR

01



PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

80/100 CAC9008B

01

CURVA 45° M/F BENDS 45° M/F

Ø

CODE


 CON CURVA INTERNA IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
 WITH INTERNAL BEND STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

 PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
 EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Thk.5/10

80/100 CCIX45MF

01

100/125 CCIX1012545MF

01


 PARETE ESTERNA IN RAME
 EXTERNAL SIDE COPPER

80/100 CCIR45MF

01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

80/100 CCIA45MFVN

01

100/125 CCI1012545MFVN

01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

80/100 CCIA45MFVR

01

100/125 CCI1012545MFVR

01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

80/100 CCIA45MFB

01

100/125 CCI1012545MFB

01

**CON CURVA INTERNA IN ALLUMINIO
 WITH INTERNAL BEND ALUMINUM**

 PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
 EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

80/100 CAC4508VN

01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
 EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

80/100 CAC4508VR

01


 PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
 EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

80/100 CAC4508B

01

TEE M/M/F PER UTILIZZO SENZA MENSOLO DI SUPPORTO**TEE M/M/F FOR USE WITHOUT SUPPORT BRACKET**

∅ CODE



CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10

WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Sp.5/10

80/100 TEIX0810

01

PARETE ESTERNA IN RAME
EXTERNAL SIDE COPPER

80/100 TEIR0810

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

80/100 TEIA0810VN

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

80/100 TEIA0810VR

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

80/100 TEIA0810B

01

TEE M/F/F PER UTILIZZO SENZA MENSOLO DI SUPPORTO**TEE M/F/F FOR USE WITHOUT SUPPORT BRACKET**PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Thk.5/10

80/100 TEIXFF0810

01

PARETE ESTERNA IN RAME
EXTERNAL SIDE COPPER

80/100 TEIRFF0810

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

80/100 TEIAFF0810VN

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

80/100 TEIAFF0810VR

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

80/100 TEIAFF0810B

01

TEE M/M/F PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO
TEE M/M/F FOR USE WITH SUPPORT BRACKET
Ø CODE

**CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10**

**PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Thk.5/10**
80/100 TEIX0810M
01
100/125 TEIX10125M
01

**PARETE ESTERNA IN RAME
EXTERNAL SIDE COPPER**
80/100 TEIR0810M
01

**PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE**
80/100 TEIA0810MVN
01
100/125 TEI10125MVN
01

**PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED**
80/100 TEIA0810MVR
01
100/125 TEI10125MVR
01

**PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED**
80/100 TEIA0810MB
01
100/125 TEI10125MVB
01
**CON TEE INTERNO ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10
WITH INTERNAL TEE CARBON STEEL Thk.12/10**

**PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE**
80/100 TEI0810VN
01

**PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED**
80/100 TEAI0810VR
01

**PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED**
80/100 TEI0810B
01

TEE M/F/F PER UTILIZZO CON MENSOLA DI SUPPORTO

TEE M/F/F FOR USE WITH SUPPORT BRACKET

CODE



CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10

WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Thk.5/10

100/125 TEIFFX10125M

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

100/125 TEIFF10125MVN

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

100/125 TEIFF10125MVR

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

100/125 TEIFF10125MVB

01

CON TEE INTERNO ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10

WITH INTERNAL TEE CARBON STEEL Thk.12/10

PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

80/100 TEIFF0810VN

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

80/100 TEIFF0810VR

01

PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

80/100 TEIFF0810B

01

TEE M/M/F
CON STACCO RIDOTTO A Ø80 PER UTILIZZO CON MENSOLO DI SUPPORTO
TEE M/M/F WITH ADAPTER Ø80 FOR USE WITH SUPPORT BRACKET

Ø CODE


CON TEE INTERNO IN ACCIAIO INOX 316L Sp.5/10
WITH INTERNAL TEE STAINLESS STEEL 316L Thk.5/10

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Thk.5/10

100/125 TEIX1012580M

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

100/125 TEI1012580MVN

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

100/125 TEI1012580MVR

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

100/125 TEI1012580MVB

01

TEE M/F/F
CON STACCO RIDOTTO A Ø80 PER UTILIZZO CON MENSOLO DI SUPPORTO
TEE M/F/F WITH ADAPTER Ø80 FOR USE WITH SUPPORT BRACKET

PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
EXTERNAL SIDE Stainless Steel 304L Thk.5/10

100/125 TEIFFX1012580M

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA NERO OPACO
EXTERNAL SIDE BLACK PAINTED OPAQUE

100/125 TEIFF1012580MVN

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA RAME
EXTERNAL SIDE COPPER PAINTED

100/125 TEIFF1012580MVR

01


PARETE ESTERNA VERNICIATA BIANCA
EXTERNAL SIDE WHITE PAINTED

100/125 TEIFF1012580MVB

01

MENSOLA DI SUPPORTO

SUPPORT BRACKET

IN ACCIAIO INOX
Stainless SteelIN ACCIAIO RAMATO PROTETTO
COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTIONVERNICIATO NERO OPACO
BLACK PAINTED OPAQUEVERNICIATO RAME
COPPER PAINTEDVERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

INTERASSE ASOLE DI FISSAGGIO PARETE 85MM

	\emptyset	CODE	
IN ACCIAIO INOX Stainless Steel	80/100	SUPP10X	01
	100/125	SUPP125X	01
IN ACCIAIO RAMATO PROTETTO COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTION	80/100	SUPP10R	01
VERNICIATO NERO OPACO BLACK PAINTED OPAQUE	80/100	SUPP10VN	01
	100/125	SUPP125VN	01
VERNICIATO RAME COPPER PAINTED	80/100	SUPP10VR	01
	100/125	SUPP125VR	01
VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED	80/100	SUPP10B	01
	100/125	SUPP125B	01
DISTANCE OF THE WALL FIXING HOLES 85MM			

COLLARI

WALL BRACKETS

 \emptyset CODEIN ACCIAIO INOX - CON PERNO INOX L=200
STAINLESS STEEL - WITH STAINLESS STEEL SCREW L=200

100 COFER10I

10

125 PCOFER125X

10

RAME - CON PERNO INOX
COPPER - WITH STAINLESS STEEL SCREW

100 COF10RR

10

VERNICIATO NERO OPACO - CON PERNO IN ACCIAIO L=200
BLACK PAINTED OPAQUE - WITH STEEL SCREW L=200

100 PCOFER100VN

25

125 PCOFER125VN

01

VERNICIATO RAME - CON PERNO IN ACCIAIO L=200
COPPER PAINTED - WITH STEEL SCREW L=200

100 COFERR10

10

125 PCOFER125VR

01

VERNICIATO BIANCO - CON PERNO IN ACCIAIO L=200
WHITE PAINTED - WITH STEEL SCREW L=200

100 COFERB10

25

125 COFERB125

25

TAPPI ISPEZIONE INSPECTION PLUGS



PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/INOX
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/STAINLESS STEEL

Ø

CODE

IN ACCIAIO INOX Sp.5/10
STAINLESS STEEL Thk.5/10

80 TIX80



02



PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/RAME
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/COPPER

100 TIX100

01



IN ACCIAIO RAMATO PROTETTO
COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTION

80 TI80IR

02



PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 PTIX80VN

02



VERNICIATO NERO OPACO
BLACK PAINTED OPAQUE

100 PTIX100VN

01



PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TI80IVR

02



VERNICIATO RAME
COPPER PAINTED

100 TI100IVR

01



PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TI80IB

02

VERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

100 TI100IB

01

IN ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10
CARBON STEEL Thk.12/10



PER LINEA DOPPIA PARETE

- ALLUMINIO/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTI80VN

02



VERNICIATO NERO OPACO
BLACK PAINTED OPAQUE

80 PTI80VR

02



PER LINEA DOPPIA PARETE

- ALLUMINIO/ALLUMINIO
- FOR DOUBLE WALL SYSTEM
- ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTI80B

02

VERNICIATO RAME
COPPER PAINTED

VERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

TAPPI SCARICO CONDENSA

CONDENSING DRAIN PLUGS

CODE

IN ACCIAIO INOX Sp.5/10
STAINLESS STEEL Thk.5/10

PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/INOX

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

- STAINLESS STEEL/STAINLESS STEEL

80 TSCX80

02



100 TSCX100

01

PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/RAME

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

- STAINLESS STEEL/COPPER

80 TSC80IR

02

IN ACCIAIO RAMATO PROTETTO

COPPER-COVER STEEL WITH PROTECTION



80 PTSCX80VN

02



100 PTSCX100VN

01

PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

- STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TSC80IVR

02



100 TSC100IVR

01

PER LINEA DOPPIA PARETE

- INOX/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

- STAINLESS STEEL/ALUMINUM

80 TSC80IB

02



100 TSC100IB

01

IN ACCIAIO AL CARBONIO Sp.12/10
CARBON STEEL Thk.12/10

PER LINEA DOPPIA PARETE

- ALLUMINIO/ALLUMINIO

FOR DOUBLE WALL SYSTEM

- ALUMINUM/ALUMINUM

80 PTSC80VN

02



80 PTSC80VR

02



80 PTSC80B

02

TERMINALI SCARICO FUMI

FLUE OUTLET TERMINALS


IN ACCIAIO INOX 304L Sp.5/10
Stainless Steel 304L Thk.5/10

Ø

CODE



80/100 TERM08VIX

01

100/125 TERM125VIX

01


IN RAME
COPPER

80/100 TERM08RRT

01


VERNICIATO NERO OPACO
OPAQUE BLACK PAINTED

80/100 TERM08VIVN

01

100/125 TERM125VIVN

01


VERNICIATO RAME
COPPER PAINTED

80/100 TERM08VIVRT

01

100/125 TERM125VIVR

01


VERNICIATO BIANCO
WHITE PAINTED

80/100 TERM08VIVB

01

100/125 TERM125VB

01

N.B. Terminale progettato considerando un angolo caduta pioggia non superiore a 38° Terminal designed considering falling rain angle not superior than 38°


ROSONE COPRIMURO IN PE
PE WALL COVER

Ø CODE



100 RCPE10

12

Per Uso Esterno ed Interno
For External and Internal Use

ROSONE COPRIMURO
IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL WALL COVER

Ø CODE



100 RCX10

02

125 RCX125

01


VERNICE SPRAY PER RITOCCHI
SPRAY PAINT TOUCH

CODE


Nero Opaco
Opaque Black

PVSPRAYN

01

Color Marrone
Brown Color

PVSPRAYVR

01

ROSONI COPRIMURO IN SILICONE
SILICON WALL COVERS

Ø CODE



100 PRCS100N

06

125 PRCS125N

05

Per Uso Esterno ed Interno
For External and Internal Use

ROSONI COPRIMURO IN EPDM
STEEL WALL COVERS

Ø CODE



100 RCEP10

15

125 RCEP125

05

Per Uso Interno
For Internal Use

GUARNIZIONI
SEALS

Ø CODE



80 PORL08SN

10

100 PORL100SN

10

Silicone a triplo labbro – Triple Lip Silicon



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano i contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto; in tal senso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venire concordate. Il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (in seguito denominato "il contratto").
- 1.2. Tutti gli ordini si intendono effettuati <>salvo approvazione della casa>>.
- 1.3. L'accettazione di un contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle seguenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine o una conferma di vendita, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella conferma d'ordine o di vendita, sempre che il compratore non obietti tempestivamente per iscritto.
- 1.4. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1.3 qui sopra, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

- 2.1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti ed il loro uso, come pesi, dimensioni ecc. e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente menzionati nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.
- 2.2. Il Venditore fornisce i Prodotti con imballaggio standard. Eventuali imballaggi speciali dovranno essere richiesti espressamente dal Compratore all'atto dell'ordinazione e saranno fatturati al costo.

3. TERMINI DI COSEGA

- 3.1. I termini di consegna richiesti sono sempre indicativi. Esso sarà ritenuto valido soltanto se confermato dal Venditore, ed in ogni caso, la stessa non risponderà dei ritardi di consegna (se non in dipendenza di grave colpa a suo carico) in particolare: quando non fossero osservate da parte del Compratore le condizioni di pagamento;
- 3.2. Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a causa di forza maggiore, o ad atti od omissioni del Compratore quali ad esempio mancato o ritardo di comunicazione dati necessari per l'evasione dell'ordine. In tal senso, il Compratore non avrà diritto ad esigere alcun indennizzo, annullamento o modifiche dell'ordine concesso;
- 3.3. La merce resa, solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione del Venditore, dovrà pervenire in porto franco, senza essere stata utilizzata ed in perfetto stato, sarà accreditata per l'intero suo importo, dedotto il 10% per spese generali. La nota credito emessa verrà conguagliata con le forniture successive, resta inteso che non ci sarà alcun movimento finanziario.
- 3.4. Le consegne anche parziali di merce non possono essere rifiutate dall'Acquirente e non daranno diritto all'annullamento dell'ordine. I ns. contratti sono sempre soggetti alla clausola "salvo cause impreviste" ed il mancato rispetto del medesimo non darà luogo ad alcun indennizzo da parte della Fornitrice all'Acquirente.

4. RESA E SPEDIZIONI - RISERVA DI PROPRIETA' o PATTO DI RISERVATO DOMINIO

- 4.1. Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende Franco Fabblica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga a cura dal Venditore. È facoltà del Venditore scegliere il mezzo di trasporto, pur seguendo le istruzioni del Compratore. Tale mezzo verrà sempre riconosciuto valido ed accettato dal Compratore.
- 4.2. I rischi passano al Compratore al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore.
- 4.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante fax o email-pec, raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data del ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata a.r. o email-pec, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto o comunque non oltre 60 giorni dalla data di consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato, ed i Prodotti cui esso si riferisce. Per reclami tempestivi e fondati l'obbligo del Venditore è limitato al ritiro o sostituzione del materiale riconosciuto non conforme, oppure all'accrédito del relativo importo. Nell'eventualità qui prevista è comunque escluso qualsiasi altro diritto da parte del Compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di qualsiasi titolo sostenute.
- 4.4. Tutta la merce venduta è gravata dal patto di riservato dominio. La proprietà di ogni prodotto fornito passerà all'Acquirente, solo all'atto del pagamento integrale di quanto pattuito; prima del verificarsi di tale condizione l'Acquirente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge.

5. TOLLERANZE D'USO

- 5.1. Il Compratore assume tutti i rischi derivanti dall'uso dell'oggetto acquistato; per cui, sin d'ora, rinuncia ad ogni eventuale azione per risarcimento danni nei confronti del Venditore, sia diretta, sia indiretta, sia propri ovvero derivati a terzi, per qualsiasi motivo o titolo, riconducibili all'oggetto acquistato e all'uso dello stesso.

6. PREZZI

- 6.1. Il prezzo dei Prodotti sarà quello del Venditore in vigore, tenuto conto del listino in vigore nel periodo di riferimento, al momento della spedizione dei prodotti. Salvo patto contrario, i prezzi s'intendono Franco Fabbrica, imballo normale compreso. I prezzi potranno subire variazioni, qualora dalla data dell'ordine a quella di consegna dei prodotti dovessero intervenire variazioni di costi relativi alle materie prime superiori al 15%. Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel prezzo eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore, l'assicurazione, il trasporto, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.
- 6.2. I prezzi s'intendono al netto dell'Iva, di eventuali imposte e tasse, nonché di tributi ed oneri fiscali o di qualsiasi specie, eventualmente gravanti sul Contratto.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 7.1. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. In caso di ritardo rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore senza che sia necessaria la messa in mora del Compratore, un interesse pari al tasso di mora ex D.Lgs.231/2002 oltre al tasso legale, a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 15 giorni darà al Venditore il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, salvo il risarcimento del danno.
- 7.2. Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito, se non previo accordo scritto con il Venditore.
- 7.3. Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospendere l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

8. GARANZIA

- 8.1. La garanzia è di 24 mesi come da Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 in attuazione alla direttiva 1999/44/CE.

9. FORO COMPETENTE:

- 9.1. Per ogni controversia, ivi comprese le domande giudiziali di pagamento, è applicabile esclusivamente la legge italiana e unico foro competente è quello della sede legale della Conti S.r.l. (Pescara).

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. CONTRACT REGULATIONS

1.1. These Terms and Conditions, unless any exceptions specifically agreed in writing, governing contracts of sale between the parties. Any general terms and conditions of the Buyer will not apply unless expressly accepted in writing, in this sense, however, unless an exception is written, do not exclude the efficacy of these Terms. The term Products means goods which are the subject of a single contract of sale governed by these Terms and Conditions (hereinafter referred to as "the Contract").

1.2. All orders are carried out only <>subject to the approval of the house>>.

1.3. The acceptance of a contract by the Purchaser, however effected, entails its adherence to the following Terms and Conditions. In the event that the Seller has issued, even after the conclusion of the contract, an order confirmation or confirmation of sale, will apply to any additional terms or amendment of the Agreement contained in the order confirmation or sale, provided that the buyer does not promptly object in writing.

1.4. As established of art. 1.3 above, any changes in the terms of this Agreement must be agreed in writing.

2. PRODUCT FEATURES

2.1. Any information or data on the characteristics and/or technical specifications of the products and their use, such as weights, dimensions etc. and other data contained in catalogs, prospectuses, circulars, advertisements, illustrations, price lists, or other illustrative documents of the seller, shall be binding only if these data have been specifically mentioned in the offer or in the written acceptance by the Seller.

2.2. The Seller provides the products with standard packing. Any special packaging must be expressly requested by the Buyer at the time of order and will be billed at cost.

3. TERMS OF DELIVERY

3.1. The required delivery terms are always approximate. It will be considered valid only if confirmed by the Seller, in each case, he is not liable for delays in delivery (only in dependence of gross negligence against him), especially when the buyer doesn't respect the terms of payment;

3.2. It is not considered attributable to the Seller any delay due to reasons of force majeure, or acts or omissions of the Buyer such failure or delay of communication data required for order fulfillment. In this sense, the Buyer shall not be entitled to claim any compensation, cancellation or modification of the given order;

3.3. The goods returned, only in exceptional circumstances and subject to specific authorization by the Seller, must be sent by the buyer at his charge, without having been used and in perfect condition. The goods returned will be credited for the full amount, less the 10 %. The credit note will be issued balanced with successive deliveries, it is understood that there will be no financial movement.

3.4. The partial delivery of goods may not be rejected by the Purchaser and shall not entitle the cancellation of the order. Our contracts are always subject to Clause "unless unforeseen causes" and non-compliance the same, they will not give any indemnity from the supplier to the buyer.

4. RETURN AND SHIPPING - RETENTION OF TITLE

4.1. Unless otherwise agreed, the delivery of the products will be Ex Works, even when it is agreed that the shipment or any part is edited by the Seller. It's a right of Seller to choose the means of transport, while following the instructions of the Buyer. This means will always be recognized as valid and accepted by the Buyer.

4.2. The risk shall pass to the Buyer upon delivery of the Products to the first carrier at Seller's plant.

4.3. Any complaints relating to packing, quantity or external characteristics of the products (apparent defects) must be notified to the Seller by fax or email-pec, registered mail, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of receipt of the Products. Any claims relating to defects not discoverable by a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be notified to the Seller by registered letter or email-pec, under penalty of forfeiture, within eight days from the date of discovery of the defect or no later than 60 days from the date of delivery. The complaint must specify precisely the defect, and the products to which it relates. For complaints timely and grounded the obligation of the seller is limited to the withdrawal or replacement of non-conforming recognized material or crediting of the relevant amount. Event is planned here, however, the buyer as no rights to suspend payments, to request the termination of the contract or compensation for damages and reimbursement of expenses incurred for any reason .

4.4. All goods sold are burdened by the retention of title. The properties of each product supplied shall pass to Buyer only upon payment in full of what has been agreed, prior to the occurrence of this condition the buyer is considered to be the depository for all purposes of the law.

5. TOLERANCE OF USE

5.1. The Buyer assumes all risks arising from the use of the purchased object, for which, as now, waives any action for damages against the Seller, whether direct or indirect, or to any third party, for any reason or title, related to the item purchased and the use thereof.

6. PRICES

6.1. The price of the Products in force will be that of the Seller, taking into account the price list in force during the reference period, at the time of shipment of the products. Unless otherwise agreed, prices are ex works, including normal packaging. Prices are subject to changes, if from the date of the order to the delivery of the products, any variations could occur in costs related to raw materials more than 15%. Unless otherwise agreed in writing, are not included in any special packaging required by the Purchaser, insurance, transportation, as well as any other benefit or cost necessary.

6.2. All prices are exclusive of VAT, any taxes and fees, as well as to taxes and fiscal charges or any species, eventually borne by the Agreement.

7. TERMS OF PAYMENT

7.1. Payment will be made on the terms and in the currency agreed. In case of delay with respect to the agreed date, the Buyer shall pay the Seller without the need for a formal notice to the Buyer, interest at the rate of arrears former D.Lgs.231/2002 than the statutory rate, starting the day on which the payment was due. Any delay in payment more than 15 days will give the seller the right to terminate the Contract, with the right to demand the return of the Products supplied, at the expense of the Buyer , unless the damages.

7.2. The Buyer is not entitled to make any deduction from the agreed price, unless by prior written agreement with the seller .

7.3. If the Seller has reason to fear that the Buyer can not or does not intend to pay for the Products on the agreed date, he will make the delivery of products to the provision of adequate assurance of payment (ex. Guarantee or bank guarantee). In addition, in the event of late payment, the Seller may unilaterally modify the terms of any other supplies and/or suspend the execution until obtaining an adequate assurance of payment.

8. WARRANTY

8.1. The warranty is 24 months as per Legislative Decree no. 24 of February 2002 implementing Directive 1999/44/EC.

9. JURISDICTION:

9.1. Any dispute, including actions for payment, the Italian law is only applicable and court of jurisdiction is that of the registered office of the Conti Srl (Pescara).



CONTRIBUTO DI TRASPORTO

I particolari saranno resi franco Vs. depositi con addebito contributo in fattura come da tabella sotto riportata:

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO ITALIA AD ESCLUSIONE DI: CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 25,00

Per imponibili da € 500,00 fino a € 1.000,00 addebito contributo 5%

Per imponibili da € 1.000,00 fino a € 2.000,00 addebito contributo 4%

Per imponibili oltre € 2.000,00 addebito contributo 3%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

CONTRIBUTO SPESE TRASPOSTO PER CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Per imponibili fino a € 500,00 addebito fisso € 40,00

Per imponibili oltre € 500,00 addebito contributo 7%

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai valori imponibile merce netta ordinata relativamente agli articoli presenti sui ns. listini in vigore.

Si informa che il contributo trasporto richiesto è solo una parte del costo del trasporto, l'altra parte è a carico della Conti S.r.l. .

Come a Voi noto, i prodotti consegnati sono molto voluminosi e di poco peso.

Attenzione!! cosa fare prima di firmare il documento di trasporto

1. Controllare il numero dei colli ricevuti: deve essere uguale a quello segnato sul documento di trasporto (o bollettino di consegna del corriere).
2. Controllare le etichette apposte sui colli: devono riportare l'indirizzo corretto.
3. Controllare lo stato esteriore dei colli: non devono presentare nessun danno né essere stati manomessi.
4. Nel caso in cui si riscontri un'anomalia, firmare il documento di trasporto (bolla o bollettino di consegna del corriere) apponendo RISERVA e specificando il tipo di anomalia riscontrata (es. riserva per colli mancanti, riserva per collo con cartone bucato ecc.).

N.B. Apporre riserva è un diritto sancito dal codice civile (art. 1698). Si ricorda che non hanno più alcun riconoscimento le riserve generiche (es. si accetta con riserva di controllo, ecc.); è quindi indispensabile fare un'analisi, come sopra descritto, in presenza del corriere e giustificare l'eventuale riserva.

Le confezioni riportate sul presente listino prezzi, vengono controllate e riscontrate all'uscita mediante sistema informatizzato (lettore per codice a barra).

CONTI S.r.l. Sede Legale e Stabilimento: C.da Fonteschiavo, 76 – Zona Industriale – **65010 Nocciano (PE)** – Tel.085 8470006 (r.a.) – Fax 085 8470804.

Cap. Sociale Euro 624.000 i.v. - Partita IVA: 01588410686 - Cod.Fisc. 01767020694 - REGISTRO IMPRESE N. (PE-2000-18021) R.E.A. N. 109332

<http://www.contisrl.it> – email: info@contisrl.it – PEC: conti.srl@pec.it

NOTE:



SCARICA LE CERTIFICAZIONI SUL NOSTRO SITO
DOWNLOAD THE CERTIFICATIONS ON OUR WEBSITE

www.contisrl.it



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

IL PARTNER IDEALE
PER UNA SFIDA GLOBALE



THE IDEAL PARTNER
FOR A GLOBAL CHALLENGE



COME RAGGIUNGERICI • HOW TO REACH US

In Aereo:

Stiamo a 15 Km dall'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara

By Plane:

We are 15 Km from the Airport Abruzzo in Pescara.

In Auto:

Per chi proviene dall'A14 (Bologna-Bari) prendere l'uscita al Km 377 direzione Roma A25 e successivamente uscire a Villanova. Proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.

Per chi proviene dall'A25 (Roma-Pescara) uscire al casello di Villanova e proseguire sulla S.R. 602 direzione Cepagatti, quindi prendere per Catignano. Dopo circa 5 Km sulla destra trovate il nostro stabilimento.



By Car:

For those coming from the A14 (Bologna-Bari) take the exit at Km 377, towards Roma A25, and then exit at Villanova. Continue on the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

For those coming from A25 (Roma-Pescara) take Villanova and continue along the Regional Road 602 towards Cepagatti, then take to Catignano. After about 5 Km, on the right you will find our factory.

SEDE LEGALE E STABILIMENTO • REGISTERED OFFICE AND ESTABLISHMENT:

Contrada Fonteschiavo, 76 • Zona Industriale • 65010 NOCCIANO (PE) • ITALY

Tel.: +39 085 8470006 • Fax: +39 085 8470804 • info@contisrl.it • PEC: conti.srl@pec.it

Per Ordini • For orders: ordini.clienti@contisrl.it

